



Universidad Nacional de San Juan



CONSULTAS

* Es necesario realizar planos y aprobación de la instalación eléctrica nueva y modificaciones? en caso de ser necesario, se consulta si se cuenta con planos actualizados y aprobados de la instalación eléctrica existente?

* A qué se refiere el pliego con tabiques de sistema de aluminio, podría entregar mayores especificaciones ya que no queda claro a que se le llama "Sistema de Aluminio"

* El ítem 8.5 Instalación de Baja Tensión para Datos y Seguridad no cuenta con especificación alguna ni siquiera con las ubicaciones de bocas y demás elementos, podría por favor entregar mayor información que permita cotizar dicho ítem

* Podría indicar a que mobiliarios se refiere el ítem 14.1 Mobiliario Fijo, si sólo deben considerarse los muebles indicados en la Lámina 8 o si deben tenerse en cuenta también puestos de trabajo y demás mobiliarios. Cualquiera sea el caso, podría indicar cantidades de cada uno de los muebles a proveer y mayores especificaciones tal como colores, etc.

RESPUESTAS:

1- DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Verificar que la instalación cumpla con lo especificado en el proyecto:

- Cantidad y destino de los circuitos.
- Secciones de los conductores activos.
- Dimensiones y características de los materiales de las canalizaciones.
- Sección del conductor de protección.

NO SE REALIZARÁ PRESENTACIÓN ANTE LA MUNICIPALIDAD, PERO LA CONTRATISTA PRESENTARÁ LOS PLANOS NORMALIZADOS Y EN FORMATO REGLAMENTARIO, CONFORME A OBRA, EN AUTOCAD 2010.

2- SISTEMA DE ALUMINIO.

Se refiere al requerimiento de la realización de los cerramientos según Sistema determinado, NO un ARMADO CASERO.

3- INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN.

Según figura en lámina L3

4- MOBILIARIO.

Según figura en lámina L4 y L8